

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00087/21

Серия RU № 0352012



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офисы 411, 412, 413, 414, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), адрес электронной почты: info@prozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты» (ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты»). Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д.51. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки. ОГРН: 113524900180. Телефон: +7 (8313) 24-00-11. Адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты» (ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты»). Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д.51. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки.

ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитная терморасширяющаяся краска Стабитерм-217, изготавливаемая по ТУ 2316-001-25572341-2013. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № С-9/12-2021 от 10.12.2021 ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 203-21 от 27.09.2021 ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1), огнезащитная эффективность – в соответствии с Приложением (бланк № 0857415). Условия хранения: в герметично закрытой таре в помещениях, защищенных от источников тепла, в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и воздействие атмосферных осадков, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы (эксплуатации) огнезащитного покрытия: внутри отапливаемых помещений – не менее 25 лет, внутри неотапливаемых помещений и в условиях открытой атмосферы – не менее 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.12.2021 ПО 12.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
(Подпись)



Сорокин Виктор Николаевич

М.Е. Коротких Виталий Федорович

grifon.ooo