

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00307/22

Серия **RU** № **0367262**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, ком.17-18. Адрес места осуществления деятельности: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1. ОГРН: 1167746653975, телефон: +74992880031, адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, ком.17-18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное двухкомпонентное эпоксидное покрытие марки «Огнетитан ЕМ», нанесенное согласно Технологическому регламенту по нанесению и применению № 001 ГИ с изменением № 1 от 01.03.2022 г., выпускаемое по ТУ 2310-001-03495485-2016 с изменением № 1 «Огнезащитное покрытие «Огнетитан ЕМ» на основе эпоксидных смол для металлических конструкций». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 3037/О-22 от 03.08.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-140.22-01 от 06.06.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) (пункты 3.4 и 6.1). Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0882572).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

05.08.2022

ПО

04.08.2023

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

Исеньев Юрий Борисович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00307/22

Серия **RU** № **0882572**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное двухкомпонентное эпоксидное покрытие марки «Огнетитан ЕМ», толщиной сухого слоя не менее 1,10 мм, расход, установленный изготовителем – не менее 1,21 кг/м² (без учета потерь), нанесенное согласно Технологическому регламенту по нанесению и применению № 001 ГИ с изменением № 1 от 01.03.2022 г. на двухкомпонентную цинк-фосфатную эпоксидную грунтовку марки «INTERCURE 200» (International Paint Korea Ltd, Южная Корея) толщиной сухого слоя не менее 0,75 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 мин.) Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное двухкомпонентное эпоксидное покрытие марки «Огнетитан ЕМ», толщиной сухого слоя не менее 2,00 мм, расход, установленный изготовителем – не менее 2,20 кг/м² (без учета потерь), нанесенное согласно Технологическому регламенту по нанесению и применению № 001 ГИ с изменением № 1 от 01.03.2022 г. на двухкомпонентную цинк-фосфатную эпоксидную грунтовку марки «INTERCURE 200» (International Paint Korea Ltd, Южная Корея) толщиной сухого слоя не менее 0,75 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 мин.) Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное двухкомпонентное эпоксидное покрытие марки «Огнетитан ЕМ», толщиной сухого слоя не менее 4,50 мм, расход, установленный изготовителем – не менее 4,95 кг/м² (без учета потерь), нанесенное согласно Технологическому регламенту по нанесению и применению № 001 ГИ с изменением № 1 от 01.03.2022 г. на двухкомпонентную цинк-фосфатную эпоксидную грунтовку марки «INTERCURE 200» (International Paint Korea Ltd, Южная Корея) толщиной сухого слоя не менее 0,75 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 мин.)	ТУ 2310-001-03495485- 2016 с изменением № 1 «Огнезащитное покрытие "Огнетитан ЕМ" на основе эпоксидных смол для металлических конструкций»

Условия хранения: покрытия должны храниться при температуре от + 5°C до + 50°C.**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца с даты изготовления.**Срок службы покрытия:** не менее 30 лет.Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)Ненашев Юрий Борисович
(Ф.И.О.)