

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AB09.B.00299

№ 0003835



ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ГЕРМОИЗОЛ». ОГРН 1167746653975.
Адрес: 119415, г. Москва, Ленинский проспект, д.114, помещение XV, комната 1.
Тел./факс: +7 (499) 390-80-98. E-mail: germoizol@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ГЕРМОИЗОЛ». ОГРН 1167746653975.
Адрес: 119415, г. Москва, Ленинский проспект, д.114, помещение XV, комната 1.
Тел./факс: +7 (499) 390-80-98. E-mail: germoizol@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитное покрытие «Огнетитан RM» для металлических конструкций, выпускаемое по ТУ 2310-002-03495485-2016.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 20.30.11.120.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»: см. приложение на бланке №0003856.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №481Р/28ГИ-17 от 14.11.2017г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 от 04.09.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2310-002-03495485-2016.
Сертификат соответствия № C-RU.AЮ64.B.00881 от 31.03.2017г.
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №BREES.MS001.00791 от 03.04.2017 года, выдан ООО «ОКOCЕРТ», аттестат аккредитации №BREES.MS.31186.04ЖНУ0.001.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.11.2017 по 16.11.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

(обязательная сертификация)

C-RU.AB09.B.00299

№ 0003856



Огнезащитное покрытие «Огнетитан RM» для металлических конструкций, выпускаемое по ТУ 2310-002-03495485-2016:

- при испытаниях на балке с приведенной толщиной металла 5,8 мм, без грунтовочного покрытия и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан RM» не менее 2,00 мм (расход 3,3 кг/м²) имеет 2-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее не менее 120 минут).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия