

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01283/22

Серия **RU** № **0394194**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЛАБОРАТОРИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51.

Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, дом 4А.

Основной государственный регистрационный номер 1135249001800.

Телефон: +78313240011. Адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЛАБОРАТОРИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, дом 4А.

Основной государственный регистрационный номер 1135249001800.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: покрытие на основе огнезащитной сетки для защиты металлических конструкций Стабигерм-301, смонтированной согласно Технологическому регламенту № 090822/025.301 от 08.08.2022 года, толщиной не менее 1,2 мм, шириной 1 (±0,05) м, длиной материала в рулоне 20 (±0,05) м, расходом не менее одного слоя на 1 м² защищаемой поверхности (монтажные элементы сетки: монтажная клипса, оцинкованная вязальная проволока (выпускаемая по ГОСТ 3282-74). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.14.12-035-25572341-2022 «Огнезащитная сетка для защиты металлических конструкций Стабигерм-301».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1293/09-2022 от 29.09.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИИ90). Акта анализа состояния производства № 08-ОС/27-06/22 от 29.06.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (пункты 3.4 и 6.1). Обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм, время достижения критической температуры образца 500°C не менее 45 мин, при установленном весе полотна не менее 860 г/м², эффективной толщине сетки не менее 1,2 мм, расходом не менее одного слоя на 1 м² защищаемой поверхности. Условия хранения: в упакованном виде в складских помещениях на стеллажах или поддонах, вдали от источников тепла, в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и воздействие атмосферных осадков, при температуре от минус 60°C до плюс 60°C. Гарантийный срок хранения огнезащитной сетки – 1 год с даты изготовления. Срок службы (эксплуатации) – не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.09.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО

29.09.2027

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грещий Николай Михайлович
(ф.и.о.)

Цидилов Алексей Владимирович
(ф.и.о.)

grifon.ooo