

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02114/24

Серия RU № 0550845

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение 1, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАГГЕРТ» (ООО «ТАГГЕРТ»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344002, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, здание 74, офис 311. Основной государственный регистрационный номер: 1075029008845. Телефон: +78003331542. Адрес электронной почты: info@taggr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕРМОИЗОЛ» (ООО «ГЕРМОИЗОЛ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142101, Россия, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 7. Основной государственный регистрационный номер: 1167746653975.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты стальных конструкций: огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт», нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали № 041 ИВ от 01.04.2024 г., в составе согласно Приложению № 1 на 2 листах (бланки №0998989, 0998990). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.12-044-81640603-2024 от 01.04.2024 года «Огнезащитное тонкослойное покрытие «Таггерт Стандарт» на органической основе для металлических и бетонных конструкций». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД БАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1699/11-2024 от 11.11.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРИБ.RU.ИН90). Протокола испытаний № НМ93-319/11-2024 от 11.11.2024 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HM93). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/18-04/24 от 11.06.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Кюркю Рената Линаровна, Бижоев Владимир Арсенович. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Обеспечивает группы огнезащитной эффективности согласно Приложению № 1 на 2 листах (бланки №0998989, 0998990). Условия хранения: покрытия должны храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов, при температуре от минус 60°C до плюс 60°C. Гарантийный срок хранения покрытия – 18 месяцев. Срок эксплуатации покрытия – не менее 30 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 05.06.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.11.2024

ПО

11.11.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилев Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.02114/24

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**№ **0998989**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты стальных конструкций: огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт», нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали № 041 ИВ от 01.04.2024 г., в составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 0,05 мм; - огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт», толщиной сухого слоя 0,34 мм (расход, установленный изготовителем не менее 0,44 кг/м² без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 15 минут). - двухкомпонентная эпоксидная грунтовка «PentriCor EP 300» (производства ООО «ПентриМакс» по ТУ 20.30.12-001-40812038-2019 с изменением № 1), толщиной сухого слоя 0,08 мм, в составе: полуфабрикат грунтовки PentriCor EP 300, отвердитель PentriHard 300, разбавитель PentriSolv 300; - огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт», толщиной сухого слоя 0,56 мм (расход, установленный изготовителем не менее 0,73 кг/м² без учета потерь); - финишное покрытие – эмаль двухкомпонентная PentriColor PUR 500.3 (производства ООО «ПентриМакс» по ТУ 20.30.12-002-40812038-2019), толщиной сухого слоя 0,06 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 30 минут). - однокомпонентная грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки АМ (производства АО «Научно-производственная корпорация «КОРРЗАЩИТА» по ТУ 2313-001-92638584-2011), толщиной сухого слоя 0,1 мм; - огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт», толщиной сухого слоя 0,80 мм (расход, установленный изготовителем не менее 1,04 кг/м² без учета). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 45 минут).	ТУ 20.30.12-044-81640603-2024 от 01.04.2024 года «Огнезащитное тонкослойное покрытие «Таггерт Стандарт» на органической основе для металлических и бетонных конструкций»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(ф.и.о.)Цицляев Алексей Владимирович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.02114/24

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**№ **0998990**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты стальных конструкций: огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт», нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали № 041 ИВ от 01.04.2024 г., в составе: - грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭП-0607 «РЕМ-ПОКС» 2К модификация HS (производства ООО СП «Рем-Колор» по ТУ ВУ 101558453.006-2005), толщиной сухого слоя 0,08 мм; - огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт», толщиной сухого слоя 1,23 мм (расход, установленный изготовителем не менее 1,60 кг/м² без учета); - финишное покрытие – эмаль двухкомпонентная полиуретановая УР-1604 «РЕМ ПУР» 2К (HS (производства ООО СП «Рем-Колор» по ТУ ВУ 101558453.006-2005), толщиной слоя 0,06 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 60 минут). - грунт-эмаль PentriProtect 88 (производства ООО «ПентриМакс» по ТУ 20.30.12-024-40812038-2023) толщиной сухого слоя 0,06 мм; - огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт», толщиной сухого слоя 3,27 мм (расход, установленный изготовителем не менее 4,25 кг/м² без учета). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 минут). - грунт-эмаль «ФАРБЕН» (производства ЗАО «АВС ФАРБЕН» по СТО 2312-040-47800877-2016), толщиной сухого слоя 0,12 мм; - огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт», толщиной сухого слоя 4,71 мм (расход, установленный изготовителем не менее 6,12 кг/м² без учета). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 минут).	ТУ 20.30.12-044-81640603-2024 от 01.04.2024 года «Огнезащитное тонкослойное покрытие «Таггерт Стандарт» на органической основе для металлических и бетонных конструкций»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)