

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02138/24

Серия **RU** № **0565038**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 23А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

grifon.ooo

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАГГЕРТ».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344002, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, здание 74, офис 311.

Основной государственный регистрационный номер: 1075029008845.

Телефон: +78003331542. Адрес электронной почты: info@taggr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕРМОИЗОЛ»

Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142101, Россия, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 7.

Основной государственный регистрационный номер: 1167746653975.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: двухслойное конструктивное огнезащитное покрытие «Таггерт К-Стандарт», в составе согласно Приложению № 1 на 1 листе (бланк №0998996).

Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали № 044 ИВ от 01.04.2024 г. «Двухслойное конструктивное огнезащитное покрытие для металлических и бетонных конструкций».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1949/12-2024 от 10.12.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Протокола испытаний № НМ93-352/12-2024 от 11.12.2024 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/18-04/24 от 11.06.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Бижоев Владимир Арсенович, Кюркчю Рената Линаровна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Обеспечивает группы огнезащитной эффективности согласно приложению к заявке. Условия хранения: покрытия должны храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов, при температуре от минус 60°С до плюс 60°С. Гарантийный срок хранения покрытия – 18 месяцев с даты производства. Срок эксплуатации покрытия – не менее 30 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 05.06.2024 года. Договор уполномоченного лица № 2503/23 от 22.03.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.12.2024

ПО 11.12.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грешкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.02138/24

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия RU

№ 0998996

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты стальных конструкций: двухслойное конструктивное огнезащитное покрытие «Таггерт К-Стандарт», в составе: - грунтотка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 0,05 мм; - теплоизоляционное покрытие «Таггерт Стандарт ТИ» (ТУ 20.30.22-045-81640603-2024) толщиной сухого слоя 1,98 мм (расход, установленный изготовителем не менее 2,77 кг/м² без учета потерь); - огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт» (ТУ 20.30.12-044-81640603-2024), толщиной сухого слоя 1,32 мм (расход, установленный изготовителем не менее 1,72 кг/м² без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 минут). - грунт-эмаль «ФАРБЕН» (производства ЗАО «АВС ФАРБЕН» по СТО 2312-040-47800877-2016), толщиной сухого слоя 0,12 мм; - теплоизоляционное покрытие «Таггерт Стандарт ТИ» (ТУ 20.30.22-045-81640603-2024) толщиной сухого слоя 2,88 мм (расход, установленный изготовителем не менее 4,03 кг/м² без учета потерь); - огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт» (ТУ 20.30.12-044-81640603-2024), толщиной сухого слоя 1,92 мм (расход, установленный изготовителем не менее 2,50 кг/м² без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 минут). - двухкомпонентная эпоксидная грунтотка «PentriCor EP 300» (производства ООО «ПентриМакс» по ТУ 20.30.12-001-40812038-2019 с изменением № 1), толщиной сухого слоя 0,08 мм, в составе: полуфабрикат грунтотки PentriCor EP 300, отвердитель PentriHard 300, разбавитель PentriSolv 300; - теплоизоляционное покрытие «Таггерт Стандарт ТИ» (ТУ 20.30.22-045-81640603-2024) толщиной сухого слоя 5,10 мм (расход, установленный изготовителем не менее 7,14 кг/м² без учета потерь); - огнезащитное тонкослойное вспучивающееся покрытие «Таггерт Стандарт» (ТУ 20.30.12-044-81640603-2024), толщиной сухого слоя 3,05 мм (расход, установленный изготовителем не менее 3,97 кг/м² без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 150 минут).	Технологическим регламентом для конструкций из стали № 044 ИВ от 01.04.2024 г. «Двухслойное конструктивное огнезащитное покрытие для металлических и бетонных конструкций»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Трепкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)