



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00124/22

Серия **RU** № **0396793**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты», место нахождения: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51, адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, д. 4А, ОГРН 1135249001800, Телефон: +7-831-324-00-11, Адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты», место нахождения: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, д. 4А.

ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитная краска Стабитерм-207, выпускаемая по ТУ 2313-003-25572341-2013.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1430/ТР от 09.06.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1146-1147/22 от 16.05.2022 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением 1)» (п.п. 3.4, 6.1).

Смотрите в приложении к сертификату бланк 0828726 (1 лист.)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.06.2022 ПО 26.06.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

О.М.С.
(подпись)

А.В.
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Шолин Николай Алексеевич
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C- RU.ПБ09.B.00124/22

Серия **RU** № **0828726**



Огнезащитная краска Стабитерм-207, выпускаемая по ТУ 2313-003-25572341-2013, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин.)	Стальная колонна двутаврового сечения с приведенная толщиной металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 не менее, мм	Огнезащитная краска Стабитерм-207 (ТУ 2313-003-25572341-2013)	
			толщина, мм	расход*, кг/м ²
3-я (не менее 90)	3,4	0,05	4,10	6,23
2-я (не менее 120)	3,4	0,05	7,0	10,64

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Общие сведения об области применения продукции	Для повышения предела огнестойкости металлических конструкций.
Общие условия эксплуатации продукции	Огнезащитная краска предназначена для повышения предела огнестойкости металлических конструкций, эксплуатируемых внутри помещений в зданиях различного назначения.
Общие условия хранения продукции	В герметично закрытой таре в помещениях, вдали от источников тепла, в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и воздействие атмосферных осадков, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.
Срок хранения	12 месяцев с даты изготовления.
Срок службы или ресурс продукции	Срок сохранения огнезащитной эффективности огнезащитного покрытия: внутри отапливаемых помещений – не менее 25 лет, внутри неотапливаемых помещений и в условиях открытой атмосферы – не менее 20 лет (при соблюдении условий нанесения и эксплуатации).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Шолин Николай Алексеевич
(Ф.И.О.)

grifon.ooo Лист 1 из 1