



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01463/23

Серия **RU** № **0415103**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

grifon.ooo

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОЛ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18. Адрес места осуществления деятельности: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1. Основной государственный регистрационный номер 1167746653975. Телефон: +74952880031. Адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОЛ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты кабелей: огнезащитное покрытие Огнетитан LC для электрических кабелей, плотностью 1,1 г/см³, нанесенное согласно Технологического регламента № 007-ГИ от 17.11.2022 года, при толщине сухого слоя покрытия не менее 0,5 мм, расходе состава не менее 0,75 кг/м² (без учета технологических потерь). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2310-007-03495485-2016 с изм. №1 от 17.11.2022 года «Огнезащитное покрытие Огнетитан LC для электрических кабелей». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

ГЕРМОИЗОЛ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-149/02-2023 от 28.02.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/15-06/22 от 17.06.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53311-2009 "Покрывтия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности". Огнезащитное покрытие Огнетитан LC для электрических кабелей обеспечивает огнезащитную эффективность для кабелей с оболочками из поливинилхлорида, полиэтилена и резины при толщине сухого слоя покрытия не менее 0,5 мм, расходе состава не менее 0,75 кг/м² (без учета технологических потерь). Условия хранения: огнезащитное покрытие должно храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов (при температурах от плюс 5°C до плюс 60°C). Гарантийный срок хранения - 18 месяцев. Срок службы покрытия - не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

28.02.2023

ПО

27.02.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цицилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)