



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00041/21

Серия RU № 0312661



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭФФА»
Основной государственный регистрационный номер: 1142223012876.
Место нахождения (адрес юридического лица): 656006, Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, улица Гридасова, дом 30.
Телефон: +7 (3852) 53-26-12, адрес электронной почты: effaprom@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭФФА»
Место нахождения (адрес юридического лица): 656006, Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, улица Гридасова, дом 30

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: состав огнезащитный «ЭФФА-01», выпускаемый по ТУ 20.30.22-011-31478115-2017 «Огнезащитный состав «ЭФФА-01» для стальных конструкций. Технические условия». Нанесение согласно технологическому регламенту №13 от 05.06.2017 г.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов сертификационных испытаний № 2413/O-21 от 14.07.2021 г., № 2414/O-21 от 14.07.2021 г., выданных Испытательной лабораторией "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг") (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 7/8/9/10 от 10.03.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" (Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)», пункты 3.4, 6.1. Огнезащитная эффективность согласно приложению (бланк № 0810602) на 1 листе. Условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия приведены в приложении (бланк № 0810602) на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.07.2021 ПО 14.07.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00041/21

Серия **RU** № **0810602**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: состав огнезащитный «ЭФФА-01», нанесенный согласно технологическому регламенту №13 от 05.06.2017 г., обеспечивает: – 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 мин.), при толщине сухого слоя состава огнезащитного «ЭФФА-01» 0,75 мм и расходе 1,27 кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм), при нанесении на грунтовку ГФ- 021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 40 мкм; – 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 мин.), при толщине сухого слоя состава огнезащитного «ЭФФА-01» 1,2 мм и расходе 2,04 кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм), при нанесении на грунтовку ГФ- 021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 40 мкм	ТУ 20.30.22-011-31478115- 2017 «Огнезащитный состав «ЭФФА-01» для стальных конструкций. Технические условия»

Условия хранения:

Продукцию следует хранить в закрытых складских помещениях, вдали от источников возгорания.

Температурный режим хранения краски от -40 до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 90%.

Гарантийный срок хранения продукции 18 месяцев с даты изготовления при условии сохранности герметичности тары.
По истечении гарантийного срока хранения продукцию без лабораторного тестирования и согласования с изготовителем
применять не рекомендуется.

Срок службы покрытия: не менее 25 лет в условиях эксплуатации УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)