



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.B.00719/21

Серия **RU** № **0346139**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

grifon.ooo

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 656006, Россия, край Алтайский, город Барнаул, улица Гридасова, Дом 30
Основной государственный регистрационный номер 1142223012876.
Телефон: +73852532612 Адрес электронной почты: effaprom@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656006, Россия, край Алтайский, город Барнаул, улица Гридасова, Дом 30

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: двухслойная огнезащитная конструктивная система «ЭФФА КТ01», нанесенная в соответствии с Регламентом по нанесению № ЭФ10/2 «Двухслойная огнезащитная конструктивная система «ЭФФА-КТ01», в составе:
- грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 0,05 мм;
- теплоизоляционный материал «ЭФФА-КТ» (ТУ 20.30.12-010-31478115-2017), толщина сухого слоя 1,5 мм, расход, установленный изготовителем не менее 1,8 кг/м² (без учета технологических потерь);
- огнезащитный состав «ЭФФА-01» (ТУ 20.30.22-011-31478115-2017), толщина сухого слоя 2,5 мм, расход, установленный изготовителем не менее 4,25 кг/м² (без учета технологических потерь). Продукция изготовлена в соответствии с Регламентом по нанесению № ЭФ10/2 «Двухслойная огнезащитная конструктивная система «ЭФФА-КТ01».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Отчёта сертификационных испытаний ППБ-1217/12-2021 от 21.12.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРИБ.RU.ИН90), акта анализа состояния производства № 1030-СС/10-2021 от 07.10.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Средство огнезащиты при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 (ГОСТ 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм, время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 мин. (обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности). Условия хранения: в герметично закрытой таре при температуре от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 90%. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при условии сохранности герметичности тары. Срок службы - не менее 25 лет, при эксплуатации в условиях климата УХЛ2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.12.2021 **ПО** 23.12.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись) (подпись)



Гроцкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)