

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00204/21

Серия **RU** № **0230395****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение 1, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.1ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ» (ООО «ГЕРМОИЗОЛ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 119415, РОССИЯ, город Москва, Ленинский проспект, дом 114, помещение XV, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 142180, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1. Основной государственный регистрационный номер: 1167746653975. Телефон: +74992880031. Адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ» (ООО «ГЕРМОИЗОЛ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 119415, РОССИЯ, город Москва, Ленинский проспект, дом 114, помещение XV, комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142180, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1. Основной государственный регистрационный номер: 1167746653975.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное покрытие «ОГНЕТИТАН RM», нанесенное согласно Технологическому регламенту для конструкций из стали № TP-002 от 01.09.2016 г., в составе:
- грунт марки «HEMPADUR SPEED-DRY ZP500» (изготовитель «HEMPEL», Германия), с толщиной сухого слоя не менее 120 мкм;
- состав огнезащитный для металлических конструкций «ОГНЕТИТАН RM», с толщиной сухого слоя не менее 0,63 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,04 кг/м², без учета потерь), выпускаемое по ТУ 2310-002-03495485-2016 «Огнезащитное покрытие Огнетитан RM для металлических конструкций».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний НМ93-012/02-2021 от 12.02.2021 года, выданного ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НМ93), протокола сертификационных испытаний ППБ-049/02-2021 от 25.02.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 185-СС/04-2020 от 13.04.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.1ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Средство огнезащиты при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 15 мин. (обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности). Условия хранения: огнезащитное покрытие должно храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов (при температурах от -60°C до +60°C). Срок хранения покрытия: 18 месяцев. Срок службы покрытия: не менее 30 лет в условиях промышленной атмосферы климата ХП1 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.02.2021**ПО** 24.02.2026**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)