



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU-C-RU.HB77.B.00811/25

Серия RU № 0556517

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HB77, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 10.08.2020 г. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЛАБОРАТОРИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 606000, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСК, Ш. АВТОЗАВОДСКОЕ, Д. 51. Адрес места осуществления деятельности: 606000, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. НАУКИ, Д. 4А. Основной государственный регистрационный номер: 1135249001800. Телефон: +7 (831) 324-00-11. Адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЛАБОРАТОРИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 606000, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСК, Ш. АВТОЗАВОДСКОЕ, Д. 51. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. НАУКИ, Д. 4А. Основной государственный регистрационный номер: 1135249001800.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: огнезащитный лак для древесины и материалов на ее основе Стабитерм-107 плотностью от 1,2 г/см³ до 1,3 г/см³, выпускаемый по техническим условиям ТУ 2313-002-25572341-2013 «Огнезащитный лак для древесины и материалов на ее основе Стабитерм-107» (с изменением № 2). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ25-02-07/3 от 07.02.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AH91), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-361.24-01 от 28.12.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Кривошапкин Игорь Станиславович, Виноградов Владимир Витальевич. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», п.п. 5.1, 5.2. Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, дата изготовления образцов согласно приложению № 1 на одном листе (бланк № 1058375). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 26.12.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.02.2025 **ПО** 06.02.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Виноградов
(подпись)

Кривошапкин
(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(ф.и.о.)

Куценко Андрей Викторович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00811/25

Серия **RU** № **1058375**

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: огнезащитный лак для древесины и материалов на ее основе Стабиперм-107 плотностью от 1,2 г/см³ до 1,3 г/см³ обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе установленным изготовителем не менее 350 г/м² (без учета технологических потерь). Лак устойчив к старению.

Условия хранения: хранение компонентов огнезащитного лака производят при температуре от 5°C до 40°C.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы (эксплуатации) огнезащитного покрытия в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями – не менее 40 лет, в условиях открытой атмосферы – не менее 7 лет, при соблюдении условий нанесения и эксплуатации.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)