

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИД0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИД0.ОСП01.К00074

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение заявителя)

ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты». Юридический адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, д. 4А. ОГРН: 1135249001800. Телефон: +78313240011. Адрес электронной почты: info@stabiterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты». Юридический адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, д. 4А. ОГРН: 1135249001800. Телефон: +78313240011. Адрес электронной почты: info@stabiterm.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан», 115304, город Москва, Каспийская улица, дом 22 корп 1 стр 5 phone: +7 (915) 218-08-46; email: office@meridian-g.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИД0.ОСП01.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Система огнезащитного покрытия, состоящая из грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) и огнезащитного штукатурного состава Стабитерм-002 (ТУ 23.64.10-021-25572341-2021)
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.64.10.110

ТН ВЭД
3816 00 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров, на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов», метод 1. Обеспечивает предполагаемый срок службы огнезащитного покрытия 50 лет при эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями (УХЛ4, О4, В4 (I-IV) по ГОСТ 9.401-2018).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № МГ-22/03-0371 от 04.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН", аттестат аккредитации РОСС RU 32457.04РИД0.ИЛ01, сроком действия до 31.05.2027 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные
заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 23.64.10-021-25572341-2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 04.03.2022 ПО 03.03.2027

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.А. Иванова
инициалы, фамилия



И.А. Миронова

инициалы, фамилия

МОСКВА

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.