

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ64.B.01425

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». Место нахождения: 119415, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 114, помещение XV, комната 1. Место осуществления деятельности: 143964, Россия, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, дом 7. ОГРН: 1167746653975. Телефон: +7(499)390-8098. Адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

№ 0020088

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». Место нахождения: 119415, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 114, помещение XV, комната 1. Место осуществления деятельности: 143964, Россия, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, дом 7. Телефон: +7(499)390-8098. Адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитное покрытие Огнетитан LM для металлических конструкций, изготовленное в соответствии с ТУ 2310-009-03495485-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). ГОСТ Р 53295-2009 изм. 1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». См. Приложение № 0008022.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 2/К2964-ФЗ, № 2/К2965-ФЗ от 31.10.2018 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12 от 21.08.2015. Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № BRES.MS001.00791 до 03.04.2020, выданный ОС ООО «ЭКОСЕРТ» № BRES.MS.31186.04ЖНУ0.001, 127018, г. Москва, Сушевский вал, д. 9, стр. 1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

06.11.2018

по

05.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Марутаев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AIO64.B.01425

(обязательная сертификация)

№ 0008022

Огнезащитное покрытие Огнетитан LM для металлических конструкций, изготовленный в соответствии с ТУ 2310-009-03495485-2016, обеспечивает следующие группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 изм. 1 (Нанесение в соответствии с Технологическим регламентом ТР № 009-ГИ):

- 5-я группа огнезащитной эффективности при испытании на балке № 20 (приведенная толщина металла 3,4 мм), при толщине сухого слоя покрытия 0,9 мм, нанесенного на грунт ГФ-021 толщиной 0,05 мм, при расходе состава 1,4 кг/м² (установленный заявителем), без учета потерь;
- 4-я группа огнезащитной эффективности при испытании на балке № 20 (приведенная толщина металла 3,4 мм), при толщине сухого слоя покрытия 1,4 мм, нанесенного на грунт ГФ-021 толщиной 0,05 мм, при расходе состава 2,18 кг/м² (установленный заявителем), без учета потерь;
- 3-я группа огнезащитной эффективности при испытании на балке № 55 (приведенная толщина металла 5,8 мм), при толщине сухого слоя покрытия 2,6 мм, нанесенного на грунт ГФ-021 толщиной 0,05 мм, при расходе состава 4,06 кг/м² (установленный заявителем), без учета потерь;
- 2-я группа огнезащитной эффективности при испытании на балке № 55 (приведенная толщина металла 5,8 мм), при толщине сухого слоя покрытия 3,3 мм, нанесенного на грунт ГФ-021 толщиной 0,05 мм, при расходе состава 5,15 кг/м² (установленный заявителем), без учета потерь.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись
подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Марутаев

инициалы, фамилия