

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00033

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЛАБОРАТОРИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ».
Адрес: 606000, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ АВТОЗАВОДСКОЕ, ДОМ 51.
ОГРН 1135249001800. Телефон: +78313240011, адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЛАБОРАТОРИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ».
Адрес: 606000, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, УЛИЦА НАУКИ, ДОМ 4А.
ОГРН 1135249001800. Телефон: +78313240011, адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум». Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б, ОГРН: 1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Огнезащитные штукатурные составы: Стабитерм-002, Стабитерм-003, состоящие из смешанных минеральных вяжущих на основе портландцементного клинкера, легких наполнителей и комплекса специальных добавок, для Стабитерм-002, средней плотностью в сухом состоянии не более 550 кг/м³, для Стабитерм-003, средней плотностью в сухом состоянии не более 800 кг/м³; толщиной сухого слоя от 10 до 50 мм, выпускаемые по ТУ 23.64.10-021-25572341-2021 «Огнезащитные штукатурные составы». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.64.10.110

код ТН ВЭД: 3816 00 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30244-94 (п. 6, метод 1) – Негорючий материал (НГ).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний №04ИДЮ0.118-092/04-2022 от 14.04.2022 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г. Акт анализа состояния производства № 02-ДС/05-03/2022 от 11.03.2022 года, проведенный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум» (Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года).
Схема сертификации: 1с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

Огнезащитные штукатурные составы хранят в крытых складских помещениях в упакованном виде, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и обеспечивая сохранность упаковки, при температуре от минус 40 °С до плюс 60 °С. Гарантийный срок хранения огнезащитных штукатурных составов – 6 месяцев с даты изготовления при полном соблюдении условий транспортирования и хранения. Срок службы (эксплуатации) огнезащитных штукатурных составов внутри отапливаемых помещений – не менее 50 лет, внутри неотапливаемых помещений и в условиях открытой атмосферы – не менее 20 лет, при соблюдении условий нанесения и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.04.2022 по 17.04.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
М.П.
Эксперт

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов