



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00226/22

Серия **RU** № **0367181**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ»
Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, ком.17-18. Адрес места осуществления деятельности: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.
ОГРН: 1167746653975, телефон: +7 (499)288-00-31, адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, ком.17-18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты кабелей: двухкомпонентное огнезащитное покрытие на основе низкомолекулярного каучука марки «Огнетитан LMR», нанесенное согласно Технологическому регламенту для кабелей и конструкций из стали 005 с изменением 1 от 01.03.2022 г, выпускаемое в соответствии с ТУ 2310-005-03495485-2016 с изменением 1 «Огнезащитное покрытие. Огнетитан LMR на основе низкомолекулярного каучука для металлических конструкций и электрических кабелей». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

ГЕРМОИЗОЛ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2874/O-22 от 26.04.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг») (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-077.22-01 от 04.04.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53311-2009 «Покрывтия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности». Обеспечивает огнезащитную эффективность кабельных изделий с поливинилхлоридными, полиэтиленовыми и резиновыми оболочками при толщине сухого слоя покрытия не менее 0,6 мм с расходом состава не менее 0,8 кг/м² (без учета технологических потерь). Условия хранения: группа ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения покрытия - 18 месяцев. Срок службы покрытия: не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.04.2022

ПО 26.04.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Ненашев Юрий Борисович
(Ф.И.О.)