



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01743/23

Серия RU № 0477154

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.1ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

grifon.ooo

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГГЕРТ".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344002, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, дом 74, офис 311.
Основной государственный регистрационный номер 1075029008845.
Телефон: +78003331542. Адрес электронной почты: info@taggr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМОИЗОЛ".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 123007, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим», нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали № 031 ИВ от 15.03.2023 года, в составе (согласно приложению №1 на 2 листах - бланки №0970020, №0970021). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.12-034-81640603-2023 «Огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим» на органической основе с добавлением высокомолекулярного каучука для металлических и бетонных конструкций». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1099/08/23 от 21.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/29-03/23 от 04.04.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.1ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (пункты 3.4 и 6.1). Обеспечивает группы огнезащитной эффективности (согласно приложению №1 на 2 листах - бланки №0970020, №0970021). Условия хранения: покрытия должны храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов, при температуре от минус 60°C до плюс 60°C. Гарантийный срок хранения покрытия - 18 месяцев. Срок эксплуатации покрытия - не менее 30 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 16.03.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.08.2023

ПО

24.08.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грицкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01743/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0970020**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты стальных конструкций: однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГПЕРТ Экстрим», нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали № 031 ИВ от 15.03.2023 года, в составе:	ТУ 20.30.12-034-81640603-2023 «Огнезащитное покрытие «ТАГПЕРТ Экстрим» на органической основе с добавлением высокомолекулярного каучука для металлических и бетонных конструкций»
	- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм; - однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГПЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 0,20 мм (расход, установленный изготовителем 0,31 кг/м², без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 15 минут). - двухкомпонентная эпоксидная грунтовка «PentriCor EP 300» (производства ООО «ПентриМакс» по ТУ 20.30.12-001-40812038-2023), толщиной сухого слоя 0,08 мм, в составе: полуфабрикат грунтовки PentriCor EP 300, отвердитель PentriHard 300, разбавитель PentriSolv 300. - однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГПЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 0,44 мм (расход, установленный изготовителем 0,68 кг/м², без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 30 минут). - двухкомпонентная грунт-эмаль «АКРУС® ЭПОКС С» (производства ООО «Антикоррозийные защитные покрытия» по ТУ 2312-001-93475776-2006), толщиной сухого слоя 0,08 мм; - однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГПЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 0,70 мм (расход, установленный изготовителем 1,09 кг/м², без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 45 минут).	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Гришилов Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Гришилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.11668.B.01743/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0970021**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты стальных конструкций: однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим», нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали № 031-ИВ от 15.03.2023 года, в составе:	ТУ 20.30.12-034-81640603-2023 «Огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим» на органической основе с добавлением высокомолекулярного каучука для металлических и бетонных конструкций»
	- двухкомпонентная эпоксидная грунтовка «ИЗОЛЭП®-primer» с фосфатом цинка (производства АО «Научно-производственный холдинг «ВМП») по ТУ 20.30.12-067-12288779-2020) толщиной сухого слоя 0,1 мм; - однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 1,09 мм (расход, установленный изготовителем 1,69 кг/м², без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 60 минут). - однокомпонентная грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки АМ (производства АО «Научно-производственная корпорация «КОРРЗАЩИТА» по ТУ 2313-001-92638584-2011), толщиной сухого слоя 0,1 мм; - однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 2,90 мм (расход, установленный изготовителем 4,50 кг/м², без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 минут). - грунт-эмаль акриловая «СК-АКРИЛ» (производства ООО «ЗЛСК» по ТУ 2312-046-51472338-2016), толщиной сухого слоя 0,1 мм; - однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 4,40 мм (расход, установленный изготовителем 6,82 кг/м², без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 минут).	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Гвешкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)