



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01260/22

Серия **RU** № **0394171**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОЛ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18
Адрес места осуществления деятельности: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1
Основной государственный регистрационный номер 1167746653975.
Телефон: +74952880031 Адрес электронной почты: info@germoizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОЛ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1
Основной государственный регистрационный номер 1167746653975.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: конструктивная огнезащитная система «Огнетитан Р – Композит», в составе (согласно приложению №1 на 1 листе - бланк №0895928). Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали № 021-ГИ от 31.08.2020 года.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-1215/08-2022 от 31.08.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/15-06/22 от 17.06.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (пункты 3.4 и 6.1). Обеспечивает группы огнезащитной эффективности (согласно приложению №1 на 1 листе - бланк №0895928). Условия хранения: теплоизоляционное и огнезащитное покрытия должны храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов (при температурах от минус 60°C до плюс 60°C). Срок хранения покрытия: 18 месяцев. Срок службы покрытия: не менее 30 лет в условиях промышленной атмосферы климата ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.08.2022

ПО

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Дидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01260/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Серия **RU** № **0895928**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты стальных конструкций: конструктивная огнезащитная система «Огнетитан Р – Композит», в составе:	Технологический регламент для конструкций из стали № 021-ГИ от 31.08.2020 года
	- грунтровка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 0,05 мм - теплоизоляционный материал марки «Огнетитан РТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016), толщина сухого слоя 2,55 мм, (расход, установленный изготовителем 4,21 кг/м², без учета потерь), - огнезащитное покрытие марки «Огнетитан Р» (ТУ 20.30.12-020-03495485-2020), толщина сухого слоя 1,25 мм, расход, установленный изготовителем, 1,63 кг/м², без учета потерь При испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм, обеспечивают время достижения критической температуры 500 °С не менее 90 минут (3-я группа огнезащитной эффективности).	
	- грунтровка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 0,05 мм - теплоизоляционный материал марки «Огнетитан РТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016), толщина сухого слоя 4,0 мм, (расход, установленный изготовителем 6,60 кг/м², без учета потерь), - огнезащитное покрытие марки «Огнетитан Р» (ТУ 20.30.12-020-03495485-2020), толщина сухого слоя 1,70 мм, расход, установленный изготовителем, 2,21 кг/м², без учета потерь. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм, обеспечивают время достижения критической температуры 500 °С не менее 120 минут (2-я группа огнезащитной эффективности).	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грешкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Дидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)