



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01535/23

Серия **RU** № **0415175**

grifon.ooo

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОЛ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18. Адрес места осуществления деятельности: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1. Основной государственный регистрационный номер 1167746653975. Телефон: +74952880031. Адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОЛ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе: состав пропиточный огне- и биозащитный марки «Огнетитан ПО-Д», плотностью от 1100 до 1210 кг/м³. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.59.59-017-03495485-2019 «Огне- и биозащитный пропиточный состав для дерева и материалов на ее основе «Огнетитан ПО-Д»». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

ГЕРМОИЗОЛ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-385/04-2023 от 17.04.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/15-06/22 от 17.06.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (пункты 5.1 и 5.2). Состав пропиточный огне- и биозащитный марки «Огнетитан ПО-Д» обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 300 г/м² (при поверхностной обработке без учета потерь) и II группу огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 150 г/м² (при поверхностной обработке без учета потерь). Устойчив к старению. Состав хранят в транспортной таре производителя в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией и влажностью не более 70% при температуре от плюс 5°C до плюс 50°C. Состав должен быть защищен от атмосферных осадков, солнечного и иного теплового воздействия. Гарантийный срок хранения – 5 лет. Срок службы: - при эксплуатации в условиях открытой атмосферы (под навесом) – 5 лет; - при эксплуатации внутри отапливаемых или неотапливаемых жилых и не жилых помещений – 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.04.2023

ПО

16.04.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

16.04.2028

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Фидатова Александра Викторовна
(Ф.И.О.)