



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00806/22

Серия **RU** № **0368694**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕРМОИЗОЛ» (ООО «ГЕРМОИЗОЛ») Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18 Адрес места осуществления деятельности: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1 Основной государственный регистрационный номер 1167746653975. Телефон: +74992880031. Адрес электронной почты: info@germoizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕРМОИЗОЛ» (ООО «ГЕРМОИЗОЛ») Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие на основе состава огнезащитного марки «ОГНЕТИТАН – Р», нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению и применению № 020-ГИ в составе (согласно приложению - бланк № 0852890). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.12-020-03495485-2020 «Однокомпонентное огнезащитное покрытие вспучивающегося (интумесцентного) типа на основе органического растворителя ОГНЕТИТАН-Р для металлических и бетонных конструкций».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-052/02-2022

от 09.02.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) Протокола испытаний № НМ93-026/01-2022 от 31.01.2022 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93) акта анализа состояния производства № 590-СС/06-2021 от 18.06.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением №1). Группы огнезащитной эффективности в зависимости от толщины покрытия согласно приложения 1 на 1 листе. Условия хранения продукции: храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях, соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов, при температуре от -20°C до +50°C. Срок годности состава не более 18 месяцев с даты производства. Срок службы эксплуатации не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

10.02.2022

ПО

09.02.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Иванов Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Иванов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00806/22

Серия RU

№ 0852890

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3209 90 000 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие на основе состава огнезащитного марки «ОГНЕТИТАН – Р», нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению и применению № 020-ГИ в составе:	ТУ 20.30.12-020-03495485-2020 «Однокомпонентное огнезащитное покрытие вспучивающегося (интумесцентного) типа на основе органического растворителя ОГНЕТИТАН-Р для металлических и бетонных конструкций»
	- грунтовка марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - краска огнезащитная для стальных конструкций марки «ОГНЕТИТАН – Р», толщиной сухого слоя 0,8 мм (расход краски, установленный изготовителем 1,04 кг/м ² , без учета потерь), при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщина металла 3,4 мм обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 45 минут)	
	- грунтовка марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - краска огнезащитная для стальных конструкций «ОГНЕТИТАН – Р», толщиной сухого слоя 1,25 мм (расход краски, установленный изготовителем 1,62 кг/м ² , без учета потерь), при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщина металла 3,4 мм обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 60 минут)	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



рекция Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цицков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)