



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00061/21

Серия RU № 0344885



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офисы 411, 412, 413, 414, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты» (ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты»). Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д.51. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки. ОГРН: 1135249001800. Телефон: +7 (8313) 24-00-11. Адрес электронной почты: info@stabiterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты» (ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты»). Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д.51. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки.

ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитная краска Стабитерм-207, изготавливаемая по ТУ 2313-003-25572341-2013.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № С-7/10-2021, № С-8/10-2021 от 18.10.2021 Испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 151-21 от 13.08.2021 Органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1), огнезащитная эффективность – в соответствии с Приложением (бланк № 0844920). Условия хранения: в герметично закрытой таре в помещениях, вдали от источников тепла, в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и воздействие атмосферных осадков, при температуре от минус 15 °С до плюс 40 °С. Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы (эксплуатации) огнезащитного покрытия: внутри отапливаемых помещений – не менее 25 лет, внутри неотапливаемых помещений и в условиях открытой атмосферы – не менее 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.10.2021 ПО 18.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Сорокин Виктор Николаевич

Коротких Виталий Федорович

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00061/21

Серия **RU** № **0844920**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - огнезащитная краска Стабитерм-207 (ТУ 2313-003-25572341-2013) толщиной сухого слоя 0,30 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 0,46 кг/м ² без учета потерь), при нанесении на фрагмент стальной колонны двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм обеспечивает 7-ю (седьмую) группу огнезащитной эффективности.
ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - огнезащитная краска Стабитерм-207 (ТУ 2313-003-25572341-2013) толщиной сухого слоя 0,60 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 0,92 кг/м ² без учета потерь), при нанесении на фрагмент стальной колонны двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм обеспечивает 6-ю (шестую) группу огнезащитной эффективности.
ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - огнезащитная краска Стабитерм-207 (ТУ 2313-003-25572341-2013) толщиной сухого слоя 0,80 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 1,22 кг/м ² без учета потерь), при нанесении на фрагмент стальной колонны двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм обеспечивает 5-ю (пятую) группу огнезащитной эффективности.
ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - огнезащитная краска Стабитерм-207 (ТУ 2313-003-25572341-2013) толщиной сухого слоя 1,32 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 2,01 кг/м ² без учета потерь), при нанесении на фрагмент стальной колонны двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм обеспечивает 4-ю (четвертую) группу огнезащитной эффективности.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Совкин Виктор Николаевич

Коротких Виталий Федорович