



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00848/22

Серия **RU** № **0368724**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение 1, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru. уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 656006, Россия, край Алтайский, город Барнаул, улица Гридасова, дом 30
Основной государственный регистрационный номер 1142223012876.
Телефон: +73852532612. Адрес электронной почты: effaprom@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656006, Россия, край Алтайский, город Барнаул, улица Гридасова, дом 30

ПРОДУКЦИЯ

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: Конструктивная система огнезащитных покрытий «ЭФФА ЭП-150К», нанесенная согласно технологическому регламенту по нанесению № 12 «Конструктивная система огнезащитных покрытий «ЭФФА ЭП-150К», в составе (согласно приложению - бланк № 0852902). Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению № 12 «Конструктивная система огнезащитных покрытий «ЭФФА ЭП-150К».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-111/02-2022

от 28.02.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства № 1030-СС/10-2021 от 07.10.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Обеспечивает группы огнезащитной эффективности согласно приложению - бланк № 0852902. Условия хранения: при температуре воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С и влажности окружающего воздуха не выше 90%. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев. Срок службы покрытия - не менее 15 лет при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного климата.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

01.03.2022

ПО

28.02.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цирилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00848/22

Серия **RU**

№ **0852902**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: Конструктивная система огнезащитных покрытий «ЭФФА ЭП-150К», нанесенная согласно технологическому регламенту по нанесению № 12 «Конструктивная система огнезащитных покрытий «ЭФФА ЭП-150К», в составе:	Технологический регламент № 12 «Конструктивная система огнезащитных покрытий «ЭФФА ЭП-150К»
	- грунт Penguard Express (ТУ 2312-003-74820144-2015) с толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм; - теплоизолирующий состав «ЭФФА-КТЭ» (ТУ 20.30.22-019-31478115-2020) с толщиной сухого слоя не менее 1,6 мм и расходом 1,6 кг/м² (без учета технологических потерь); - огнезащитный эпоксидный состав «ЭФФА ЭП-150» (ТУ 20.30.12-016-31478115-2018) с толщиной сухого слоя 2,4 мм и расходом 2,4 кг/м² (без учета технологических потерь); - финишное покрытие Hardtop XPF (ТУ 2312-005-74820144-2015) с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 мин.)	
	- грунт Penguard Express (ТУ 2312-003-74820144-2015) с толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм; - теплоизолирующий состав «ЭФФА-КТЭ» (ТУ 20.30.22-019-31478115-2020) с толщиной сухого слоя не менее 3,2 мм и расходом 3,2 кг/м² (без учета технологических потерь); - огнезащитный эпоксидный состав «ЭФФА ЭП-150» (ТУ 20.30.12-016-31478115-2018) с толщиной сухого слоя 3,6 мм и расходом 3,6 кг/м² (без учета технологических потерь); - финишное покрытие Hardtop XPF (ТУ 2312-005-74820144-2015) с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 мин.)	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грешин Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Дидилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)