



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01620/23

Серия RU № 0454579

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТАГГЕРТ». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344002, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, дом 74, офис 311. Основной государственный регистрационный номер 1075029008845. Телефон: +78003331542. Адрес электронной почты: info@taggr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Гермоизол». Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение I, комнаты 17-18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142101, Россия, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, дом 7.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций «ТАГГЕРТ К-ЭКСТРИМ», состоящее из теплоизоляционного материала «Таггерт Экстрим ТИ» (ТУ 20.30.22-035-81640603-2023) и вспучивающего огнезащитного покрытия «Таггерт Экстрим» (ТУ 20.30.12-034-81640603-2023), нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали №034 ИВ от 15.03.2023 г. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №ППБ-653/05-2023 от 31.05.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/29-03/23 от 04.04.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) пункты 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 0922120). Условия хранения: теплоизоляционное и огнезащитное покрытия должны храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов при температуре от минус 60°C до плюс 60°C. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев. Срок службы покрытия - не менее 30 лет в условиях промышленной атмосферы ХЛ1 ГОСТ 15150-69. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 16.03.2023 года. Договор уполномоченного лица №2503/23 от 22.03.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.05.2023

ПО

30.05.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грейский Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Вильямов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01620/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**№ **0922120**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты стальных конструкций, нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали №034 ИВ «ТАГГЕРТ К-ЭКСТРИМ» двухслойное конструктивное огнезащитное покрытие для металлических и бетонных конструкций. Теплоизоляционное покрытие ТУ 20.30.22-035-81640603-2023. Огнезащитное покрытие ТУ 20.30.12-034-81640603-2023», в составе: - грунтровка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 0,05 мм; - покрытие огнезащитное конструктивное ТАГГЕРТ К-ЭКСТРИМ, состоящее из: Материала теплоизоляционного «ТАГГЕРТ Экстрим ТИ» (ТУ 20.30.22-035-81640603-2023), толщиной сухого слоя 1,74 мм (расход, установленный изготовителем – 2,26 кг/м² без учета технологических потерь); Покрyтия огнезащитного вспучивающегося «ТАГГЕРТ Экстрим» (ТУ 20.30.12-034-81640603-2023), толщиной сухого слоя 1,16 мм (расход, установленный изготовителем – 1,62 кг/м² без учета технологических потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°С не менее 90 минут). - грунтровка эпоксидная двухкомпонентная ФАРБЕН ПРОФ (СТО 2312-034-47800877-2016), толщиной сухого слоя 0,10 мм; - покрытие огнезащитное конструктивное ТАГГЕРТ К-ЭКСТРИМ, состоящее из: Материала теплоизоляционного «ТАГГЕРТ Экстрим ТИ» (ТУ 20.30.22-035-81640603-2023), толщиной сухого слоя 2,64 мм (расход, установленный изготовителем – 3,43 кг/м² без учета технологических потерь); Покрyтия огнезащитного вспучивающегося «ТАГГЕРТ Экстрим» ТУ 20.30.12-034-81640603-2023), толщиной сухого слоя 1,76 мм (расход, установленный изготовителем – 2,45 кг/м² без учета технологических потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°С не менее 120 минут). - грунтровка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 0,05 мм; - покрытие огнезащитное конструктивное ТАГГЕРТ К-ЭКСТРИМ, состоящее из: Материала теплоизоляционного «ТАГГЕРТ Экстрим ТИ» (ТУ 20.30.22-035-81640603-2023), толщиной сухого слоя 4,74 мм (расход, установленный изготовителем – 6,16 кг/м² без учета технологических потерь); Покрyтия огнезащитного вспучивающегося «ТАГГЕРТ Экстрим» (ТУ 20.30.12-034-81640603-2023), толщиной сухого слоя 3,16 мм (расход, установленный изготовителем – 4,42 кг/м² без учета технологических потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°С не менее 150 минут).	ТУ 20.30.12-034-81640603-2023 Огнезащитное покрытие "Таггерт Экстрим" на основе высокомолекулярного каучука для металлических и бетонных конструкций; ТУ 20.30.22-035-81640603-2023 Теплоизоляционное покрытие "Таггерт Экстрим ТИ" на основе высокомолекулярного каучука для металлических и бетонных конструкций; Технологический регламент для конструкций из стали №034 ИВ "ТАГГЕРТ К-ЭКСТРИМ" двухслойное конструктивное огнезащитное покрытие для металлических и бетонных конструкций

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)