



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00113/22

Серия **RU** № **0396782**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭФФА», место нахождения: 656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гридасова 30, адрес места осуществления деятельности: 656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гридасова 30. ОГРН 1142223012876, Телефон: +7 (3852)53-26-12. Адрес электронной почты: effaprom@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭФФА», место нахождения: 656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гридасова 30, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гридасова 30.

ПРОДУКЦИЯ

Состав огнезащитный марки «ЭФФА» (на водной основе) для защиты кабелей с наружной оболочкой из резины, полиэтилена и поливинилхлорида, изготовленный в соответствии с ТУ 2316-006-31478115-2016 с толщиной сухого слоя не менее 0,8 мм (расход состава, установленный изготовителем - не менее 1,36 кг/м², без учёта технологических потерь).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1444/ТР от 15.06.2022 г (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 1157/22 от 31.05.2022 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности». Хранение краски осуществляется в закрытых помещениях при температуре от +2 °С до +40 °С. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента выпуска. Срок эксплуатации не более 40 лет при соблюдении всех условий в соответствии с Технической документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

15.06.2022

ПО

14.06.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Марутаев Александр Вячеславович

(Ф.И.О.)