



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00247/22

Серия RU

№ 0367202



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, ком.17-18. Адрес места осуществления деятельности: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.

ОГРН: 1167746653975, телефон: +74992880031, адрес электронной почты: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, ком.17-18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивная огнезащитная система для металлических конструкций «Огнетитан RMK - Композит», в составе, согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0882521), нанесенная согласно технологическому регламенту для конструкций из стали № 018-ГИ с изменением №1 от 03.02.2021 г.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2932/O-22 от 14.06.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦ043-073.22-03 от 04.04.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295—2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) (пункты 3.4 и 6.1). Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0882521).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

15.06.2022

ПО

14.06.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)Ненашев Юрий Борисович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00247/22

Серия RU № 0882521

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	Конструктивная огнезащитная система для металлических конструкций «Огнетитан РМК - Композит», в составе: - теплоизоляционный материал марки «Огнетитан RMT», толщина сухого слоя 6,00 мм, расход, установленный изготовителем 7,80 кг/м ² , без учета потерь; - огнезащитное покрытие марки «Огнетитан RM», толщина сухого слоя 4,00 мм, расход, установленный изготовителем, 6,00 кг/м ² , без учета потерь, нанесенная согласно технологическому регламенту для конструкций из стали 018-ГИ с изменением 1 от 03.02.2021 г. на грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм; При испытании на стальной колонне двутаврового сечения 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут).	ТУ 5768-011-03495485-2016 «Однокомпонентное теплоизоляционное покрытие ОГНЕТИТАТ RMT и ОГНЕТИТАН LMT»; ТУ 2310-002-03495485-2016 «Огнезащитное покрытие Огнетитан RM для металлических конструкций».

Условия хранения: покрытия должны храниться при температуре от минус 60°C до плюс 60°C.

Гарантийный срок хранения:

огнезащитного покрытия марки Огнетитан RM - 24 месяца с даты изготовления; теплоизоляционного покрытия марки ОГНЕТИТАН RMT – 18 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации системы на весь срок службы защищаемой конструкции – не менее 30 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Ненашев Юрий Борисович
(Ф.И.О.)